

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

Certificate of constancy of performance

1772-CPR-140007 / 01

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Bauprodukt / *Construction product*
Rauchwarnmelder / Smoke Alarm Device

Typ / *Type*
ASD-10Q

Weitere Produktmerkmale siehe Anlage
Additional Product parameters see annex

hergestellt durch oder für / *produced by or for*

Fito Holding B.V.
Molenviet 22
NL- 3961 MV Wijk bij Duurstede
Niederlande

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en / *and produced in the manufacturing plant (s)*

ARTON private enterprise
106 Nezalezhvosti Av.
Chernivtsi, 58029
Ukraine

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP) und die Leistungen beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten
This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) and the performances described in Annex ZA of the harmonized

Norm/en / *standard(s)*

EN 14604:2005/AC:2008

entsprechend System / *under system*

AVCP 1

angewendet werden und dass das/die Bauprodukt/e alle darin vorgeschriebenen Anforderungen
are applied and that the product all the prescribed requirements set out above

erfüllt / fulfil

Dieses Zertifikat wurde erstmals am / *This certificate was first issued on*

21.05.2015

ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified significantly.

Forchtenberg, den 21.05.2015
Ort / City, Ausstellungsdatum / *date of issue*


Prof. Dr.-Ing. Elmar Zeitler
Leiter der Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle /
Head of Testing-, Inspection- and Certification Body

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Seite Anlage
This certificate contains 1 page and 1 page annex

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
Annex to Certificate of constancy of performance

1772-CPR-140007 / 01

Produktmerkmale / Product parameters

Bauprodukt Construction product	Rauchwarnmelder Smoke alarm device	
Typ /Type	ASD-10Q	
Variante /Variant		
Vorgesehene Verwendung Intended use	Brandschutz / Fire safety	
Kategorie oder Klasse Levels or classes	Keine / None	
Merkmale / Remarks		
Sensorprinzip Sensor type	Streulichtmelder / Smoke optical using scattered or transmitted light	
Hauptenergieversorgung Normal power source	Batterie / Battery HCB CR14505-3PBT; 3V, 1500mAh Nicht auswechselbar / non replaceable	
Batterielebensdauer Endurance of battery	10 Jahre plus 1 Jahr Reserve 10 years plus 1 year reserve	
Zusatzstromversorgung Standby power source	---	
Montage / Mounting	Deckenmontage / ceiling	
Farbe Colours	Deckel, Lamellen und Grundgestell / cover plate, lamella and ground frame: weiß / white	
Montageart Mounting style	Schrauben und Dübel / screws and dowels Doppelseitige Klebfolie / Double-sided adhesive film	
Optionen mit Anforderungen Options with requirements	bewohnbaren Freizeitfahrzeugen / installation in leisure accommodation vehicles	Nein No
	Individuelle Warnanzeige / Individual alarm indicator	Ja Yes
	Anschluss externer Nebenstellen Connection of external ancillary devices	Nein No
	Vernetzung mit Funk / Radio link	Nein No
	Alarmstummschaltung / Alarm silence facility	Ja Yes
	Vernetzung drahtgebunden / inter-connectable smoke alarms	Nein No